



Prüfzeugnis Test Certificate

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998,
Baustoffklasse B1
*for proofing fire behaviour according to DIN 4102-1:1998,
class B1*



Technische Universität München



Wissenschaftszentrum
Weihenstephan

B21045

Eigentümer des Berichts
Owner of the report

Industria Chimica Adriatica SpA
Via Sandro Pertini, 52
62012 Civitanova Marche (MC)
Italy

Prüfmaterial
Testing material

Decklack und Farblack auf Acrylbasis
Typ: ICA Lack...
*Acrylic-based top coat and color varnish
Type: ICA paint ...*

**OAC1055, OAC700_WHITE,
OAC1055_BLACK, OAC1055_RED**

Verwendung
Application

Siehe Punkt 6.
see clause 6.

Datum der Erstellung
Date of issue

23.03.2021

Geltungsdauer
Validity

23.03.2026



Holzforschung München

notifizierte Stelle / *notified body*
No. 0797
BAY06

Prüf- und Zertifizierungsbereich
Brand

Winzererstraße 45
80797 München
Germany

Tel. +49.89.2180 .6480
Zentrale .6420
Fax .6487

brand@hfm.tum.de
www.hfm.tum.de

| | | | | |
|--|----|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Das Prüfzeugnis hat <i>The test certificate has</i> | 13 | Seiten und <i>pages and</i> | 6 | Anlagen. <i>appendixes.</i> |
|--|----|--------------------------------|---|--------------------------------|

Das geprüfte Material erfüllt bei der genannten Verwendung die Anforderungen nach DIN 4102-1, Baustoffklasse B1.

For the specified purposes, the tested material fulfills the requirements of class B1 according to DIN 4102-1.

Dieses Prüfzeugnis gilt nur für die oben angegebene Verwendung.

This test certificate is only valid for the product application given above.

Hinweise / Warnings:

Dieses Prüfzeugnis ist kein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis!

This test certificate does not represent type approval or certification of the product!

Das Prüfzeugnis darf in Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden, andernfalls muss die Zustimmung der HFM eingeholt werden.

The test certificate may be published or copied unaltered in form or content, otherwise the consent of the HFM is required.

P06-01-3-FB02e Rev06



The European Group
of Organizations for fire testing,
Inspection and Certification

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO 17025 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-14063-04-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14063-04-00